УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
_____ В.В. Кузеванова
«11» января 2017г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования муниципальное общеобразовательное учреждение «Чубаровская начальная школа – детский сад»

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):
623842, Свердловская область, Ирбитский район, с. Чубаровское, ул. Октябрьская, д.12-в, 8(34355)3-53-88, chubarovo89@mail.ru

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): ___**образовательная**_____

Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание ___**1**__ этаж, ___**740,8**_____ кв.м
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); __6579__ кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование) **муниципальное общеобразовательное учреждение «Чубаровская начальная школа – детский сад», МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад»**

Адрес места нахождения организации:
623842, Свердловская область, Ирбитский район, с. Чубаровское, ул. Октябрьская, д.12-в

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
_____

Наименование и адрес вышестоящей организации **Администрация Ирбитского муниципального образования , 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, e-mail: admir_irbit@uraltc.ru**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):_____**57 детей**_____

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, с пребыванием с 8.00 час. до 17.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного и младшего школьного возраста от 1 года до 10 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха)_____**нет**_____

Виды услуг **образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей дошкольного и младшего школьного возраста с 1 года до 10 лет, обеспечение их обучения, содержания, воспитания, присмотра и оздоровления.**

Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_____**да**_____

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	**нет**
2.	сменные кресла - коляски	**нет**
3.	адаптированные лифты	**нет**
4.	поручни	**нет**
5.	пандусы	**нет**
6.	подъемные платформы (аппарели)	**нет**
7.	раздвижные двери	**да**
8.	доступные входные группы	**да**
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	**нет**
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	**да**
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	**нет**
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	**нет**
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	**нет**
14.	иные	

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **пассажирского транспорта нет**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____**нет**_____

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта _____**50**_____ метров

Время движения (пешком) _____**5-15**_____ минут

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____**да**_____

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) **есть, небольшой подъем.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) _____**нет**_____

Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения***	нет
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	нет
6	с нарушениями слуха	нет
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений — универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);
*** указывается худший из вариантов ответа.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*					
		К для передвигающихся на крелах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**ДЧ**

	зданию (участок)						
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**нет**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**
8	Все зоны и участки**	**нет**	**ДЧ**	**нет**	**нет**	**ДЧ**	**нет**

* Указывается: ДП — доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ — доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет — недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
** указывается худший из вариантов ответа.

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И (С, Г,У)
территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, классы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

		предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	**нет**
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	**нет**
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	**да**
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	**нет**
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	**нет**
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	**нет**
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	**нет**
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06. 2015 г. № 386н	**нет**
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	**нет**
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	**да**
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	**нет**
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы

					обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	.	Текущий ремонтподъема – 2017 г. Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2019 год	-	-
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2019 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - 2017 год.	Монтаж пандусов. При наличии финансирования - 2018 год	Имеется кнопка вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Ликвидация порогов - 2018 год Оснащение дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола - 2017 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2019 год.	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования - 2019 год	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Ликвидация порогов – 2018 г. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2019 год.	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования - 2019 год.	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличение проемов дверных проходов невозможно. Установка крючков для одежды, костылей и др.принадлежностей. Срок выполнения - 2019 год.	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2019 год.	-

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2019 год.	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2018 год.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования 2018 год.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2019 год.	-
8.	Все зоны и участки				

Период проведения работ **2017-2019 гг.** в рамках исполнения ___**нет**_____
(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта **состояние доступности будет соответствовать неполностью, т.к. здание частично приспособлено для нужд инвалидов. Нужна реконструкция объекта.**

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование **с Министерством по управлению имуществом Свердловской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **заключения нет.**

Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:
Председатель МО ВОС Тюкоповых Е.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Председатель МО ВОГ Исакова Н.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Председатель МО ВОИ Вершинина В.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Информация направлена ***в Управление социальной политики Свердловской обл. по г. Ирбиту и Ирбитскому району.***
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)
_____ для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области».
(дата)

Руководитель объекта (директор) _____ **/Кузеванова В.В./**
(подпись)

Дата 11 января 2017 г.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:
_____
_____

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата: _____